

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI ARAD

310036 ARAD, str. Andrei Șaguna, nr.1-3

tel. 0257-254438 ; fax:0257-230010

e-mail:dspj.ar@rdslink.ro; web site: www.dsparad.ro

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC

ARAD Str. E.GOJDU Nr. 11 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 870

Al probei de APĂ RETEA

Prezentată TOADER IOAN

Comandă analiză microbiologică 170, AUTOCONTROL

Proveniența PRIMARIA IGNEȘTI UZINJA APA NADALBESTI

Data recoltării 07.03.2018 ora 13.00

Data intrării în laborator 07.03.2018 ora 15.00

Id proba	Felul sursei si Locul recoltării	Numar de colonii/ml		Bacterii Coliforme/100ml	Escherichia Coli/100ml	Enterococ/ 100ml
		La 22grC	La 37grC			
870	Iesire statie de tratare	41	17	0	0	0

Valoare admisă:

Bacterii Coliforme/100ml : 0

Escherichia Coli/100ml : 0

Enterococ/100ml : 0

Numar de colonii : nici o modificare anormala

PROBA A FOST ANALIZATA CONFORM STAS:

1. GERMI TOTALI : STAS SR EN ISO 6222 :2004

2. BACTERII COLIFORME : STAS SR EN ISO 9308-1 :2015

3. E.COLI : STAS SR EN ISO 9308-1 :2015

4. ENTEROCOC : STAS SR EN ISO 7899-2 :2002

PROBA A FOST RECOLTATA CONFORM STANDARD SR EN ISO 19485/2007 (Calitatea apei

Prelevare pentru analiza microbiologică)

PROBA PENTRU PARAMETRII MICROBIOLOGICI EFECTUATI

CORESPUNDE LEGII PRIVIND CALITATEA APEI Nr 458/2002 MODIFICATĂ
SI COMPLETATĂ DE LEGEA 311/2004

Medic primr laborator clinic

Dr. Maghiar Cornel


Data:12.03.2018


BA 19-MIB01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la p̄robele analizate





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI ARAD

310103 ARAD, str. Andrei Saguna, nr. 1-3, tel. 0257.254.438 ; fax: 0257.230.010
LABORATORUL DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ -CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE
ARAD, Str. F.GOJDU Nr. 11 Tel. 0257-281326

BULETIN DE ANALIZĂ nr.870/227

Al probei de-----APA POTABILA-----
Prezentata de-----PRIMARIA IGNEȘTI-----
Proveniența-----SISTEM DE ALIMENTARE CU APA NADALBES TI, I.R.-----
Data recoltării-----07.03.2018-----data intrării în laborator-----07.03.2018-----

Parametrul chimic	Metoda de analiza	Valoare obtinuta	Valoare CMA
Culoare	SR EN 7887/2012	normala	normala
Miros	SR EN 1622/2007	normal	normal
pH(unitati pH)	SR ISO 10523/2012	7,5	6,5 - 9,5
Amoniu(mg/l)	SR ISO 7150-1/2001	absent	0,5
Nitriti(mg/l)	SR EN 26777/2002	absent	0,5
Nitrat(i)(mg/l)	SR ISO 7890-3/2000	sub 10	50
Oxidabilitate(mgO ₂ /l)	SR EN ISO 8467/2001	1,36	5,0
Turbiditate(UNT)	SR EN ISO 7027/2001	1,45	maxim 5
Cloruri(mg/l)	SR ISO 9297/2001	7,1	250
Clor rezidual(mg/l)	SR EN ISO 7393-2/2002	0,1	0,1-0,5

Parametrii analizati se incadreaza în valorile CMA a Legii Calitatii Apei Potabile nr.458/2002,modificate si actu alizata.
Obs.Rezultatul se refera numai la proba prezentata în laborator.
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decit integral, fara aprobarea scrisa a laboratorului.

Cod BA-19-01;
Exemplarul 1

CHIMIST

Ing.ch.Stan Eugen